

	Calibre disjoncte	Nb éléments	Calibre calculé (A)	NEW calibre
Différentiel 63A type AC	63	8	62	
PC Ilot + Frigo + MO	20	6	10	16
Domotique	10	1	5	
PC RDC	20	9	10	
Lumière RDC	10	6	5	
Lumière sous sol + ext	10	4	5	
Sèche serviettes 1er (1600W)	16	1	16	
Sèche serviettes 2ème (750W)	10	1	10	10
Fil pilote	2	1	1	
Différentiel 63A type AC	63	7	53,5	
Clim groupe 1	25	1	12,5	
PC Four	20	1	10	
Baie info	10	1	5	
PC 1er étage	20	11	10	
Lumière 1er étage	10	7	5	
PC Lave vaisselle	20	1	10	16
VMC	2	1	1	
Différentiel 63A type AC	63	6	55,5	
Clim groupe 2	25	1	12,5	
PC sèche linge	20	1	10	16
PC Crédence	20	6	10	16
Lumière 2ème étage	10	7	5	
PC 2ème étage	20	11	10	
PC Sous Sol + ext	16	3	8	
Différentiel 63A Type A	63	4	63	
PC plaques cuisson	32	1	32	
PC Lave Linge	20	1	10	16
Contacteur JN	2	1	1	
Ballon eau chaude	20	1	20	16